



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00578

产品名称
Name of Product

多功能无机涂料

委托单位
Client

湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION&TEST OF BUILDING ENGINEERING


委托编号(Commission No.):2026-03444

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00578

第1页共2页(Page 1 of 2)

委托单位(Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
地址(ADD.)		样品编号(NO.)	T6AC-2026-00578	
样品 (Sample)	名称(Name)	多功能无机涂料	状态(State)	正常
	商标(Brand)	甄品树	规格型号(Type/Model)	甄品树甄芯系列
生产单位(Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
送样日期(Date of delivery)		2026-04-22	数量(Quantity)	1kg
工程名称(Name of engineering)				
检测 (Test)	项 目 (Items)	抗细菌性能	地 点 (Place)	平谷实验基地
	仪 器 (Instruments)	恒温恒湿箱, 生化培养箱	日期 (Date)	2026-04-28~ 2026-05-10
检 测 依 据 (Test based on)		GB/T 21866-2025 《漆膜抗病毒活性和抗菌性测定法》		
判 定 依 据 (Criteria based on)				
检测结论(Conclusion)				
经检测, 该样品所检项目检测结果详见报告第2页。 (本页以下无正文)				
备 注 (Remark)				
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
张正飞	黄雷	刘	010-64517790	2026年06月02日

中心
专用
*



建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.
国家建筑工程质量检验检测中心
NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING
报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2026-00578 第2页共2页 (Page 2 of 2)

检测项目：抗细菌性能				
检测依据	测试微生物	空白对照样24h后平均回收菌数 (cfu/片)	抗菌涂料样24h后平均回收菌数 (cfu/片)	抗（细）菌率（%）
GB/T 21866-2025	大肠埃希氏菌 (Escherichia coli) CGMCC 1.2463	3.4×10^5	2.2×10^2	99.94
	金黄色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) CGMCC 1.4519	4.9×10^5	1.3×10^2	99.97
(本页以下无正文)				
备 注	此处空白。			

