



检测报告

TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00581

产品名称
Name of Product 多功能无机涂料

委托单位
Client 湖南甄品树涂料科技有限公司

检测类别
Test Category 委托检测

建研院检测中心有限公司
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection &Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION&TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2026-03447

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00581

第1页共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
地址 (ADD.)			样品编号 (NO.)	T6AC-2026-00581
样品 (Sample)	名称 (Name)	多功能无机涂料	状态 (State)	正常
	商标 (Brand)	甄品树	规格型号 (Type/Model)	甄品树甄芯系列
生产单位 (Manufacturer)		湖南甄品树涂料科技有限公司		
送样日期 (Date of delivery)		2026-04-22	数量 (Quantity)	kg
工程名称 (Name of engineering)				
检测 (Test)	项 目 (Items)	GB 30981.1-2025:表1全项	地 点 (Place)	平谷实验基地
	仪 器 (Instruments)	气相色谱仪, 电子天平, 紫外可见分光光度计, 电感耦合等离子体发射光谱仪, 液相色谱仪	日期 (Date)	2026-05-14~2026-06-04
检测依据 (Test based on)		GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分: 建筑涂料》 GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定乙酰丙酮分光光度法》等		
判定依据 (Criteria based on)		GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分: 建筑涂料》		
检测结论 (Conclusion)				
经检测, 该样品符合GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分: 建筑涂料》表1内墙平涂涂料(光泽(60°)≤10GU)的技术指标要求。 (本页以下无正文)				
备 注 (Remark)				
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief Tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
张正	黄雷	陈静	010-64517790	2026年06月05日



建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION&TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号(No. of Report):BETC-T6AC-2026-00581

第2页共2页(Page 2 of 2)

序号	检测项目		检测依据	技术指标	检测结果	单项评定
GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量第1部分：建筑涂料》内墙平涂涂料光泽(60°)≤10GU						
1	VOC含量/(g/L)		GB 30981.1-20256.2.1	≤50	未检出	符 合
2	SVOC含量/(g/L)		GB 30981.1-20256.2.2	≤100	未检出	符 合
3	甲醛含量/(mg/kg)		GB/T 23993-2009	≤50	未检出	符 合
4	苯系物总和含量/(mg/kg) [限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]		GB/T 23990-2009	≤100	未检出	符合
5	总铅(Pb)含量/(mg/kg) (限色漆)		GB/T 30647-2014	≤90	未检出	符 合
6	总砷(As)含量/(mg/kg)		GB/T 30647-2014	≤60	未检出	符 合
7	可溶性重金属含量/ (mg/kg) (限色漆)	镉(Cd)	GB/T 23991-2009	≤75	未检出	符 合
		铬(Cr)		≤60	未检出	符 合
		汞(Hg)		≤60	未检出	符 合
8	烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)总和 含量/(mg/kg) [限辛基酚、辛基酚聚氧乙烯醚 (n=2~16)、壬基酚、壬基酚聚氧乙 烯醚(n=2~16)]		GB 30981.1-20256.2.7	≤1000	未检出	符 合
9	甲基异噻唑啉酮(MIT)含量/ (mg/kg)		GB 30981.1-20256.2.8	≤300	未检出	符 合
备注	1. 光泽(60°)=2GU。 2. VOC含量、SVOC含量测试方法检出限：2.0g/L。 3. 甲醛含量测试方法检出限：5mg/kg。 4. 苯系物总和含量测试方法检出限：50mg/kg。 5. 重金属含量测试方法检出限：总铅：5.0mg/kg;总砷：5.0mg/kg;可溶性镉：0.1mg/kg;可溶性 铬：0.5mg/kg,可溶性汞：0.05mg/kg。 6. 烷基酚聚氧乙烯醚各组分检出限均为5mg/kg。 7. 甲基异噻唑啉酮含量测试方法检出限：1mg/kg。 8. “未检出”表示检测结果小于检出限。					

