



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0230

# 检测报告 TEST REPORT

BETC-T6AC-2026-00577

产品名称  
Name of Product 多 功 能 无 机 涂 料

委托单位  
Client 湖 南 甄 品 树 涂 料 科 技 有 限 公 司

检测类别  
Test Category 委 托 检 测

建研院检测中心有限公司  
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心  
National Center for Quality Inspection &Test of Building Engineering



建研院检测中心有限公司  
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.  
国家建筑工程质量检验检测中心



NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2026-03442

报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2026-00577

第1页共2页 (Page 1 of 2)

|                                                             |                   |                            |                   |                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 委托单位 (Client)                                               |                   | 湖南甄品树涂料科技有限公司              |                   |                           |
| 地址 (ADD.)                                                   |                   |                            | 样品编号 (NO.)        | T6AC-2026-00577           |
| 样品 (Sample)                                                 | 名称 (Name)         | 多功能无机涂料                    | 状态 (State)        | 正常                        |
|                                                             | 商标 (Brand)        | 甄品树                        | 规格型号 (Type/Model) | 甄品树甄芯系列                   |
| 生产单位 (Manufacturer)                                         |                   | 湖南甄品树涂料科技有限公司              |                   |                           |
| 送样日期 (Date of delivery)                                     |                   | 2026-04-22                 | 数量 (Quantity)     | 1kg                       |
| 工程名称 (Name of engineering)                                  |                   | ----                       |                   |                           |
| 检测 (Test)                                                   | 项目 (Items)        | 耐霉菌性                       | 地点 (Place)        | 平谷实验基地                    |
|                                                             | 仪器 (Instruments)  | 二氧化碳培养箱, 生物显微镜             | 日期 (Date)         | 2026-05-07~<br>2026-06-11 |
| 检测依据 (Test based on)                                        |                   | GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》 |                   |                           |
| 判定依据 (Criteria based on)                                    |                   | GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》 |                   |                           |
| 检测结论 (Conclusion)                                           |                   |                            |                   |                           |
| 经检测, 该样品符合GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》的0级技术指标要求。<br>(本页以下无正文) |                   |                            |                   |                           |
| 备注 (Remark)                                                 |                   |                            |                   |                           |
| 批准 (Approval)                                               | 审核 (Verification) | 主检 (Chief tester)          | 联系电话 (Tel.)       | 报告日期 (Date)               |
| 张磊                                                          | 苗蕾                | 苗蕾                         | 010-64511790      | 2026年06月11日               |

建研院检测中心有限公司  
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.  
国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-T6AC-2026-00577 第2页共2页 (Page 2 of 2)

| 检测项目      | 检测依据                                                                 | 技术指标                                                                                                                          | 检测结果                              | 单项评定 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 耐霉菌性      | GB/T 1741-2020                                                       | 0级-----不生长;<br>1级-----痕量生长, 长霉面积<10%;<br>2级-----少量生长, 长霉面积≥10%且<30%;<br>3级-----中度生长, 长霉面积≥30%且<60%;<br>4级-----重度生长, 长霉面积≥60%。 | 不生长, 即<br>显微镜放大<br>50倍下观<br>察未见生长 | 0级   |
| (本页以下无正文) |                                                                      |                                                                                                                               |                                   |      |
| 备 注       | 1. 检测菌种: 黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢。<br>2. 试样接种培养时间为28天。 |                                                                                                                               |                                   |      |

